



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.08.2019 № 115-Ю

Московская область

Об утверждении нормативов технологических потерь  
при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве энергетики Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской области»:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2019 год для следующих организаций, эксплуатирующих тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям:

МУП «СП Теплосеть», (ОГРН 1195007000616);

МП «РЭУ», (ОГРН 1095022003328);

ООО «Компьюлинк Инфраструктура «Ликино-Дулево»,  
(ОГРН 1175053006501).

2. Организационно-контрольному отделу разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства энергетики Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра энергетики Московской области Носова В.А.

Министр энергетики  
Московской области

Л.В. Неганов

001218

## УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Министерства  
энергетики Московской области05.08.2019 № 115-рНормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,  
теплоносителя по тепловым сетям, на 2019 год

№ п/п	Наименование организации, местонахождение	Нормативы		
		Потери теплоносителей, куб. м (т)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электрической энергии, тыс. кВт·ч
1	МУП Сергиево-Посадская «Теплосеть», для тепловых сетей от котельных г.о. Сергиево-Посадский, в т.ч.: от 13 котельных г. Сергиев Посада от котельных микрорайона Углич от котельных «Кирпичного завода», «Островок», «Лакокраска»	Теплоноситель - вода		
		57128,52	71790,89	683,516
		32871,93	46559,52	
		21611,60	23544,71	659,343
2	МП «РЭУ», для тепловых сетей от котельных г.о. Озёры	Теплоноситель - вода		
		21830,20	28021,80	398,358
3	ООО «Компьюлинк Инфраструктура «Ликино- Дулево»	Теплоноситель - вода		
		48557,00	79940,00	24,020
		Теплоноситель - пар		
		1831,00	2990,00	